



JØSOK PROSJEKT AS

Austevoll kommune
Birkelandsvegen 2
5392 Storebø
postmottak@ austevoll.kommune.no

Besøksadresse:
Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad

Postadresse:
Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Telefon: 55 11 60 40
E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097
Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA

Kokstad, 28.10.2021
Vår ref.: 3143/TF
Deres ref.:

FORELEGGING AV TILTAK. SØKNAD OM DISPENSASJON I FORHOLD TIL AREALDELEN I KOMMUNEPLAN.

Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og foreleggningen sendes i henhold til vilkårene i konsesjonen. Vi gjør oppmerksom på at våre tiltak kan omfatte arbeid som krever dispensasjon / endring i forhold til de kommunale arealplaner.

Fra konsesjonær **HavNett AS/Austevoll Kraftlag SA**

Postadresse **Solesvika 136. 5396 VESTRE VINNESVÅGEN**

Anleggenes beliggenhet
AUSTEVOLL KOMMUNE

BESKRIVELSE AV ANLEGGET

HavNett AS har en eksisterende 22 kV-ledning til Kløverlaks, med en masttransformator i endemast ved Trælsøyosen.

I forbindelse med økt forbruk ønsker HavNett AS å flytte eksisterende transformator ned i en ny nettstasjon plassert på bakken. Ny nettstasjon vil inneholde 2 stk. transformatorer. En til allmenn forsyning og en til fiskeoppdrett.

TRANSFORMATORER (2 stk. transformatorer plasseres i felles nettstasjon)

| Ref.nr. | Sted | Størrelse KVA | Driftspenning | prim./sek. KV/KV | Type | Aktes satt i drift |
|---------|-------------|---------------|---------------|------------------|-------|--------------------|
| 1 | Trælsøyosen | | 22 | 22/0,4 | Kiosk | 2022 |
| 1 | Trælsøyosen | | 22 | 22/3 | Kiosk | 2022 |

DISPENSASJON I FORHOLD TIL AREALDELEN I KOMMUNEPLANEN

Nettstasjonen er planlagt bygget innenfor et område som ifølge arealdelen av kommuneplanen for Austevoll kommune er LNF område.

Etablering av ny nettstasjon kommer i konflikt med bygningsloven §1-8 og i kommuneplanens arealdel.

Eksisterende 22kV-ledning ligger inne i kommuneplanens arealdel uten at det er vist byggeforbudsgrense/rettighetsbeltet som normalt vil være 6 m på hver side av lednings ytterfaser. Totalt 16m.

Havnett AS har områdekonsesjon bygging og drift av strømmettet opptil 22kV-spenning i Austevoll kommune. Ifølge energiloven har Havnett AS leveringsplikt for strømforsyning innen sitt område og har en plikt til å levere strøm til Køverlaks.

HavNett AS søker dispensasjon i forhold til arealdelen i kommuneplanen og dispensasjon fra byggeforbud mot sjø. Dette på grunnlag at en nettstasjon på bakken er en estetisk ryddigere løsning enn mastetrafoen som blir fjernet.

Videre må nettstasjonen plasseres ved eksisterende anlegg grunnet tilkobling av eksisterende fordelingsnett. Nettstasjon må plasseres på en slik måte at den kan løftes på plass fra kranbåt.

SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE

Ved økt transformator kapasitet må transformatorstasjonen plasseres på bakken.

Nettstasjonen må bygges for å øke transformator kapasitet til fiskeoppdrettsanlegg og plasseres ved eksisterende transformator grunnet tilkobling av eksisterende fordelingsnett.

ALTERNATIV.

Det er ingen alternativ til systemløsningen om en skal øke transformator kapasiteten.

GRUNNEIERINTERESSER

HavNett AS har alminnelig forsyning i området. HavNett AS har inngått skriftlig avtale med grunneier på gnr. 42/7 om plassering av ny nettstasjon.

MILJØ OG AREALBRUK

Ny nettstasjon blir plassert ved eksisterende endemast og har en størrelse på 4.5m x 2.2m.

HavNett AS erverver rettigheter i et belte på 5m rundt stasjonen.

Det blir ikke bygget anleggsveier i forbindelse med tiltaket.

Vi finner ingen kulturminner i «askeladden» i området.

Vi er ingen registreringer i Naturbase ved forelagt tiltak.

FORESPURTE ETATER

| Navn | Adresse | Postnr. og sted |
|---|------------------------------------|-----------------------------|
| Statsforvaltaren i Vestland Miljøvern avdelingen Vestland Fylkeskommune | Statens hus, Njøsavegen 2 | 6863 Leikanger |
| Kulturetaten Austevoll Kommune | Postboks 7900 Birkelandsvegen 2 | 5020 Bergen 5392 Storebø |

Dersom noe er uklart eller dere har kommentarer til våre planer, vennligst ta kontakt med undertegnede:

- Torbjørn Finne, E-post: torbjorn.finne@josok-prosjekt.no, Tlf.: 920 91 421.

Arbeidet påtenkt igangsatt så snart som mulig med ferdigstilling 2022.

Kokstad, 28.10.2021



Torbjørn Finne

VEDLEGG

1. Oversiktskart, tegn. 3143-KA-0002
2. Trasékart, tegn. 3143-KA-0001
3. Kopi av brev sendt grunneier

